

Louiselund Plejeboliger
Louiselund 2-6

2970 Hørsholm

Nordsjællands Brandvæsen Kokkedal
Industripark 14 2980 Kokkedal

Mail: nsbv@nsbv.dk
Web: www.nsbv.dk

CVR-nr. 28326858
EAN-nr. 5790001124687

Brandsynsrapport

Dato: 30-10-2020

Nordsjællands Brandvæsen har 29-10-2020 gennemført brandsyn af følgende:

Plejeboliger: 3.a. Plejeboliger (bkg. 1000)

Tilstede ved brandsynet var:

Kent Johansen - Nordsjællands Brandvæsen
Pernille Werner Nielsen
Hans Jørgensen

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn rådgives og informeres ejeren, den daglige ansvarlige leder eller en driftsansvarlig bruger om formålet med de brandforebyggende regler, som er at mindske risikoen for at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø, og at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Det er den daglige ansvarlige leders pligt og ansvar at overholde gældende forskrifter, og at sørge for, at eventuelle påbud og forbud efterkommes og at give tilbagemelding om dette til Nordsjællands Brandvæsen. Du kan se mere om lovgrundlaget for brandsynet sidst i denne rapport.

Brandsynet gav anledning til følgende påbud.

PÅBUD

Plejeboliger (3.a. Plejeboliger (bkg. 1000))¹

04.03 Teknikrum

Placering: varmecentral

Lokation: Hus 6

Huller i sektion svægg skal lukkes forskriftsmæssigt

Tidsfrist for udbedring: 30-11-2020

07.02 Branddøres lukkefunktion

Der blev ved brandsynet konstateret branddøre ved:

Hus 6: dobb. dør mod køkken samt køkken mod garderobe,

Hus 4: rum 6.11.5 dør hænger

Hus 2 nul: depot dør hænger samt dør mod køkken

som ikke lukkede tæt og i fals.

Hus 2 Minus: service på dobb. døre personalerum

Disse branddøre skal gøres selvlukkende igen.

Tidsfrist for udbedring: 13-11-2020

Bemærkninger i øvrigt

Der er en rigtig god forståelse for forebyggelse af brand

Vi talte bl.a. om evakueringsøvelse

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/04316d1dc2c17e899a73480b49ddfcaa>

Vejledning

Hvis du har behov for vejledning eller hjælp til at efterkomme påbud eller højne brandsikkerhedsniveauet i øvrigt kan du i mange tilfælde finde vejledninger eller skabeloner på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside: www.nsbv.dk

Næste brandsyn

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2021

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig direkte på mail kejo@nsbv.dk

Venlig hilsen

Kent Johansen

Forebyggelse & Planlægning

Nordsjællands Brandvæsen

Klagevejledning

Afgørelserne (forbud og påbud) kan ikke indbringes til anden administrativ myndighed.

Lovgrundlag

Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler. Ved brandsynet påses det, om de regelsæt der er gældende for de synede objekter overholdes.

Regelsættene omfatter: